

**S Z Ó B E L I    E L Ő T E R J E S Z T É S**

a Képviselő-testület 2025. szeptember 29-i rendkívüli ülésére  
**a TILIAMED Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérésének tárgyában**

**Tisztelet Képviselő-testület!**

A TILIAMED Kft. (székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 161., adószám: 27308820-2-04) a mai napon kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, melyben leírja, hogy a mellékletek között szereplő műszaki leírás és terv alapján mozgássérült feljáró építését szeretné kivitelezni az 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u.160. sz alatti ingatlan bejárata előtt, mely az Önkormányzat tulajdonát képező közterületen helyezkedne el. A Társaság kéri a tulajdonos hozzájárulását a munkálatok kivitelezéséhez. A kérelem, az akadálymentes rámpa műszaki leírása és az alaprajz a mellékletek között szerepel. Javasolt hozzájárulni közterületen azon munkálatok elvégzéséhez, melyek az új és korszerű gyógyszertár megnyitásához jogszabályban előírtak. Az Önkormányzat érdekeit is figyelembe véve javasolt előírni kérelmező részére az ingatlan előtti teljes járdaszakasz felújítását úgy, hogy az a rámpa mellett is legalább 1,2 m széles legyen. Az Önkormányzat a munkálatokhoz anyagi hozzájárulást nem biztosít, a jogszabályoknak megfelelő járda és parkoló kialakítás (pl.: mozgáskorlátozott parkoló) minden költsége kérelmezőt terheli.

Kérem, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatban foglaltakat vitassa meg és hozza meg döntését.

**Határozati javaslat:**

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TILIAMED Kft. (székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u.161., adószám: 27308820-2-04, cégjegyzékszám: 04-09-015201) kérelmére hozzájárul a tulajdonát képező 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 160. szám alatti ingatlan vonatkozásában a mellékelt műszaki tartalmú akadálymentes rámpa megvalósításához, illetve a jogszabályokban szereplő egyéb előírások érdekében elvégzendő munkálatokhoz az alábbi feltételekkel:

- Az ingatlan előtti teljes járdaszakasz felújítása kerüljön elvégzésre úgy, hogy az a rámpa mellett is legalább 1,2 m széles legyen.


- A Képviselő-testület a munkálatokhoz anyagi hozzájárulást nem biztosít, a jogszabályoknak megfelelő járda és parkoló kialakítás (pl.: mozgáskorlátozott parkoló) minden költsége kérelmezőt terheli.





Felhatalmazza Farkas Norbert polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Farkas Norbert polgármester

Mezőkovácsháza, 2025. szeptember 29.

  
Farkas Norbert  
polgármester

<b>Az előterjesztést készítette:</b>	 Zsótér Andrea vezető-tanácsos
<b>Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:</b>	 Dr. Kovács Anita jegyző  Bojtos Tímea költségvetési irodavezető  Sóki Zoltán műszaki irodavezető
<b>Tárgyalta:</b>	mindkét bizottság
<b>Mellékletek:</b>	1 db megkeresés, alaprajz, műszaki leírás
<b>Előterjesztéshez meghívott:</b>	TILIAMED Kft. 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 161.
<b>A döntésről kivonattal értesül:</b>	TILIAMED Kft. 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 161.
<b>Szükséges döntés:</b>	egyszerű többség

Tisztelt Mezőkovácsháza Város Önkormányzata!

Kérem a mellékelt műszaki rajz és leírás alapján engedélyezni a mozgássérült feljáró építését a 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 160. épület előtti közterületen ahova költözni fog a gyógyszerárunk eleget téve a törvény előírásnak.

Tisztelettel

Mezőkovácsháza, 2025.09.29

**TILIAMED KFT.**

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 161.

Telefon: 68/633-949

Adószám: 27308820-2-04

Cégj.szám: 04-09-015201

Bankszámlaszám: 1091800100000105-84670003

*[Handwritten signature]*

## Akadálymentes rámpa

**Helyszín:** 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 160

### Rétegrend:

- 4 cm vtg. kiselemes térkő burkolat
- 2 cm vtg. zúzott homokágy
- 5 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizáció
- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat

Az áthidalandó szintkülönbség összesen 70 cm. A rámpa 5%-os lejtésű 2 db 7,00 m hosszú rámpakarral (35 cm magasságkülönbség), közte 1,50 m hosszú pihenővel kialakítva. 1,20 m széles és csúszásmentes, egyenletes felületű térkő burkolattal ellátva. A rámpa külső oldalán 7 cm széles, 10 cm magas szegélyt kell kialakítani, a kerekesszék legördülésének megakadályozása érdekében. A rámpa végén biztosítva lesz az 1,20 x 1,20 m méretű, vízszintes szabad terület. A rámpa kezdetét és végét a burkolaton színbeli és érdességbeli váltással kell jelezni. A rámpa külső oldalán 2 soros acél fogódkodó korlát kialakítása szükséges 0,70 és 0,95 m magasságban.

